

Gliwice, dn. 30.05.2016r.

Zamawiający:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

UZA/JMO/...4.6.3./2016

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawy kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby TAURON
Dystrybucja S.A.” - sygn. 2016/TD-CN/CN UZA/01850/S**

Działając w imieniu Zamawiającego TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Zamawiający przedstawia treść wyjaśnień w zakresie następujących zapytań:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w SIWZ - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (Postępowanie I część 1) punkt 1.3 :

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłami roboczymi miedzianymi o izolacji z Polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC) z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwa wytłoczoną, na napięcie znamionowe $U_0/U = 0,6/1\text{kV}$ (N2XY 1x...mm²) i rezygnację z wymagania wprowadzenia do konstrukcji kabli jednożyłowych warstwy wewnętrznej wytłaczanej.

Uzasadnienie:

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że wymaganie takie nie jest ujęte w normie przedmiotowej PN-HD-603 a w związku z tym norma ta nie zawiera także wskazówek co do szczegółów wykonania tego elementu kabla, np. brak wymagania co do grubości ścianki takiej warstwy wypełniającej oraz i rodzaju materiału dla kabli jednożyłowych.

Mamy również wątpliwości czy w związku z powyższym takie wykonania kabla byłoby objęte certyfikatem zgodności z normą PN-HD-603.

Alternatywnie prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie tej warstwy: rodzaj materiału, grubość ścianki.

Wyjaśnienia do pytania nr 1

Wyjaśniamy, że w SIWZ omyłkowo określono wykonanie kabli elektroenergetycznych jednożyłowych z żyłami roboczymi miedzianymi o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC) na napięcie znamionowe $U_0/U = 0,6/1\text{kV}$ (N2XY 1x..mm²) z warstwą wewnętrzną wytłaczaną. W związku z tym, nastąpi modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik



Joanna Burcon

Rozdzielnik:

1. kopia - a/a x 1