

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
tel. +48 12 261 10 00, fax +48 12 261 1001



Kraków, dn. 7.06.2016 r.

Sygnatura TD/UZA/2016-06-07/0000001

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu**

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianach w Specyfikacji

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. - **Dostawa wkładek bezpiecznikowych niskiego i średniego napięcia na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.** numer 2016/TD-CN/CN UZA/02063/S.

TAURON Dystrybucja S.A. - Zamawiający informuje, że na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie I.

Uprzejmie proszę o dodanie zapisu we wzorze umowy, który pojawiał się w poprzednich umowach tj-

§1 pkt. 7

Zamawiający przyjmuje kwotę minimalnego zamówienia na 1.000,00 zł netto, wyłączając końcowe zamówienie, którego wartość może być mniejsza?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji poprzez dodanie w załączniku numer 7 Wzór umowy w §1 po pkt 6 dodano punkt 7 w następującym brzmieniu:

Zamawiający przyjmuje kwotę minimalnego zamówienia na 1.000,00 zł netto, wyłączając końcowe zamówienie, którego wartość może być mniejsza.

Pytanie II.

W związku z ogłoszonym postępowaniem w odniesieniu do zadania 2, pozycja III. 1 i 2, z uwagi na zapis dopuszczający rozwiązania równoważne pod względem parametrów mechanicznych i elektrycznych, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania tworzywowe wyposażone w porcelanowe gniazda bezpiecznikowe. Aktualny zapis budzi wątpliwości co do równoważności mechanicznej stricte porcelanowych bezpieczników BNu w odniesieniu do innych alternatywnych rozwiązań bezpieczników tworzywowych z porcelanowymi gniazdami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania w których osłona bezpiecznika wykonana jest z tworzywa sztucznego. Ponadto bezpiecznik musi posiadać tuleję mocującą wyposażoną w gwint i nakrętkę mocującą, umożliwiającą mocowanie bezpiecznika bezpośrednio na przewodzie fazowym lub na wsporniku na słupie

Pytanie III.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień na niżej przedłożone pytanie:
Formularz cenowy, zadanie 2. pozycja VI, pkt. 5:

Średnica wkładki – max. 56 mm

W punkcie 15. Wkładka bezpiecznikowa 17,5kV 25A max. średnice wkładki podano 65mm.
Natomiast w pozycji 5. Wkładka bezpiecznikowa 24kV 25A podano max. średnicę wkładki 56mm. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładki bezpiecznikowej 24kV 25A, której średnica wynosi 65mm?

Odpowiedź:

Zamawiający, w Zadaniu 2, pozycja VI, punkt 5, zmienia wartość parametru
„średnica wkładki ØC1 = max. 56” na „średnica wkładki ØC1 = max. 65”.

Pytanie IV.

Upierzmię proszę o przełożenie terminu składania ofert o jeden tydzień aby Wykonawcy mieli więcej czasu na rzetelne sporządzenie oferty

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **21 czerwca 2016 roku**.

Wraz z przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert przedłuża się też do tego terminu obowiązek wniesienia wadium.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

K/O 1 x UZZ

Sprawę prowadzi:

Joanna Gębala – Majczyna

joanna.gebala-majczyna@tauron-dystrybucja.pl

☎ (12) 261 10 34

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Maj

Mariusz Białymazur

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.925.759,22 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl