

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
tel. +48 12 261 10 00, fax +48 12 261 1001



Kraków, dn. 14.06.2016 r.

Sygnatura TD/UZA/2016-06-14/00000001

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu**

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianach w Specyfikacji

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. - **Dostawa wkładek bezpiecznikowych niskiego i średniego napięcia na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.** numer 2016/TD-CN/CN UZA/02063/S.

TAURON Dystrybucja S.A. - Zamawiający informuje, że na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie I.

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z Formularza cenowego w Zadaniu nr 1 poz. 57 oraz poz.69 ponieważ wg. pozyskanej informacji od producentów nożowych wkładek bezpiecznikowych niskiego napięcia żaden ze znanych nam producentów nie posiada w swojej ofercie wkładek o charakterystyce gF w wielkości 00 lub 00C i prądzie znamionowym 160A, oraz wkładek w wielkości 2 lub 2C i prądzie znamionowym 250A.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji poprzez wykreślenie z Zadania nr 1 pozycja I. następujących punktów:

- **57** (Wkładka topikowa o parametrach: wielkość „00” lub „00C”, charakterystyka – gF, prąd znamionowy – 160A),
- **69** (Wkładka topikowa o parametrach: wielkość „2” lub „2C”, charakterystyka – gF, prąd znamionowy – 250A),
- **70** (Wkładka topikowa o parametrach: wielkość „2” lub „2C”, charakterystyka – gF, prąd znamionowy – 315A),

Pytanie II.

Czy Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 1 dla wkładek topikowych o charakterystyce gF o wielkości 2 lub 2C złożenie do oferty przetargowej tylko Deklaracji zgodności producenta, ponieważ według posiadanej wiedzy tylko jeden producent nożowych wkładek topikowych posiada certyfikaty wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą dla wkładek o takiej charakterystyce i to tylko dla wielkości WT- 00/gF oraz WT-1/gF co sprawia że żadna oferta nie będzie w stanie spełnić wymagań Zamawiającego zawartych w pkt. 3.3.1.1 specyfikacji przetargowej dla wkładek o charakterystyce gF i wielkości 2 lub 2C?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził zmianę w Specyfikacji jak wyżej, w związku z czym pytanie stało się bezprzedmiotowe.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

K/O 1 x UZZ

Sprawę prowadzi:

Joanna Gębala – Majczyna

 joanna.gebala-majczyna@tauron-dystrybucja.pl

 (12) 261 10 34

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

.....
Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.925.759,22 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

