

Gliwice, dn. 20.06.2016r.

Zamawiający:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

UZA/JMO/...528/2016

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawy kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby TAURON
Dystrybucja S.A.” - sygn. 2016/TD-CN/CN UZA/01850/S**

Działając w imieniu Zamawiającego TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1. Pkt 3.3.2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„3.3.2.1. certyfikat zgodności potwierdzający wykonanie kabli 12/20kV będących przedmiotem postępowania zgodnie z normą PN-HD 620 S2:2010 wersja angielska:
„Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie”. Certyfikat zgodności musi być wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA w zakresie normy PN-HD 620 S2:2010 „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie”. Wymaganie to nie dotyczy kabli na napięcie 8,7/15kV i 18/30kV oraz kabli z żyłą powrotną o przekroju 50mm².”
2. Pkt 3.3.2.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„3.3.2.2. deklaracje zgodności potwierdzające wykonanie przedmiotu postępowania w zakresie kabli 12/20kV i 18/30kV zgodnie z normą PN-HD 620 S2:2010 wersja



angielska „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie”. W przypadku kabli na napięcie 8,7/15kV oraz kabli z żyłą powrotną 50mm² deklaracje zgodności potwierdzające wykonanie konstrukcji kabli zgodnie z normą PN-HD 620 S2:2010 wersja angielska „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie” oraz IEC 60502-2 „Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)” w zakresie grubości nominalnej ścianki izolacji żyły roboczej i żyły powrotnej 50mm².

3. Pkt.2 załącznika nr 1 do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (**część 2 Postępowania I**)” będącej Załącznikiem nr do SIWZ” otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagane parametry techniczne i budowa kabli elektroenergetycznych 12/20kV i 18/30kV zgodna z normą PN-HD 620 S2:2010E „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie”, część 10 sekcja C z wyłączeniem żyły powrotnej o przekroju 50mm². Wymagane parametry techniczne i budowa kabli elektroenergetycznych z żyłą powrotną o przekroju 50mm² oraz kabli na napięcie 8,7/15kV zgodne z normą PN-HD 620 S2:2010E „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie”, część 10 sekcja C oraz zgodne z normą IEC 60502-2 „Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)” w zakresie grubości nominalnej ścianki izolacji żyły roboczej (4,5mm) i żyły powrotnej 50mm².

4. Pkt. 9.1 załącznika nr 1 do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (**część 2 Postępowania I**)” będącej Załącznikiem nr do SIWZ otrzymuje brzmienie:
- „9.1. certyfikat zgodności potwierdzający wykonanie kabli 12/20kV będących przedmiotem postępowania zgodnie z normą PN-HD 620 S2:2010 wersja angielska: „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2)


kV do 20,8/36 (42) kV włącznie". Certyfikat zgodności musi być wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA w zakresie normy PN-HD 620 S2:2010 „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie. Wymaganie to nie dotyczy kabli na napięcie 8,7/15kV i 18/30kV oraz kabli z żyłą powrotną o przekroju 50mm²".

5. Pkt. 9.2 załącznika nr 1 do umowy „Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (**część 2 Postępowania I**)” będącej Załącznikiem nr do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„9.2 deklaracje zgodności potwierdzające wykonanie przedmiotu postępowania w zakresie kabli 12/20kV i 18/30kV zgodnie z normą PN-HD 620 S2:2010 wersja angielska „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie”. W przypadku kabli na napięcie 8,7/15kV oraz kabli z żyłą powrotną 50mm² deklaracje zgodności potwierdzające wykonanie konstrukcji kabli zgodnie z normą PN-HD 620 S2:2010 wersja angielska „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie” oraz IEC 60502-2 „Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)” w zakresie grubości nominalnej ścianki izolacji żyły roboczej i żyły powrotnej 50mm².”
6. Wszystkie oznaczenia kabli „NA2X(FL)2Y” znajdujące się w SIWZ wraz z załącznikami zastępuje się oznaczeniem „NA2XS(FL)2Y”.
7. Pkt 4.2.2.10. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„4.2.2.10. Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem:
„Oferta dot. Postępowania o nr referencyjnym 2016/TD-CN/CN UZA/01850/S, nie otwierać przed dniem **12.07.2016r.** godz. 10.00”
Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę

i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego."

8. Pkt 4.2.6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„4.2.6.1. Oferty składa się w recepcji budynku TAURON Dystrybucja S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 14 (Budynek z zieloną elewacją), nie później niż do dnia 12.07.2016r. godz. 10.00.”
9. Pkt 4.3.3.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„4.3.3.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 12.07.2016r. godz. 10.00 w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3”.
10. Pkt 4.4.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„4.4.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2016r. o godz. 10.30 w sali 200 budynku TAURON Dystrybucja S.A. ul. Portowa 14 (budynek z elewacją koloru zielonego).”

Z poważaniem


Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
Mariusz Białyniacki

Rozdzielnik:

1. kopia - a/a x 1


TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

NIP: 611 020 28 60 REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925.759,72 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl