

Zamawiający:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Gliwice, dnia 28.02.2017r.

Do Wykonawców,
którzy ubiegać się będą
o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę złączy kablowych SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.” - sygn. 2017/TD-CN/CN UZL/00365/S

Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający – TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że dokonał następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) **pkt 4.2.2. K** o dotychczasowym brzmieniu:

„Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym zabezpieczonym w trwały sposób opakowaniu, oznaczonym napisem:

„Oferta na: „Dostawa złączy kablowych SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.” -
nr referencyjny 2017/TD-CN/CN UZL/00365/S,
nie otwierać przed dniem 14.03.2017 r. godz. 10:00”.

Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie TAURON Dystrybucja S.A.”,

otrzymuje brzmienie:

„Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym zabezpieczonym w trwały sposób opakowaniu, oznaczonym napisem:

„Oferta na: „Dostawa złączy kablowych SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.” -
nr referencyjny 2017/TD-CN/CN UZL/00365/S,
nie otwierać przed dniem 16.03.2017 r. godz. 10:00”.

Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie TAURON Dystrybucja S.A.”.



2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt. 4.2.6.1. o dotychczasowym brzmieniu:

„Oferty składa się w Kancelarii TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. przy ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, nie później niż do dnia 14.03.2017r. do godz. 09:00”,

otrzymuje brzmienie:

„Oferty składa się w Kancelarii TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. przy ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, nie później niż do dnia 16.03.2017r. do godz. 09:00”.

3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt. 4.3.3. A o dotychczasowym brzmieniu:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 14.03.2017 r. do godziny 09:00 w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3. D”,

otrzymuje brzmienie:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 16.03.2017 r. do godziny 09:00 w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3. D”.

4. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt. 4.4.1. o dotychczasowym brzmieniu:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2017 r. o godz. 10:00 w budynku TAURON Dystrybucja S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 14 (budynek z zieloną elewacją) w sali 200 (II piętro)”,

otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2017 r. o godz. 10:00 w budynku TAURON Dystrybucja S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 14 (budynek z zieloną elewacją) w sali 200 (II piętro)”.

5. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt 3.3.2.2. ppkt c) o dotychczasowym brzmieniu:

„Głowic kablowych potwierdzającą zgodność z normą określoną w pkt. 10.18 ppkt a) i b) „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do SIWZ)”,

otrzymuje brzmienie:

„Głowic kablowych potwierdzającą zgodność z normami określonymi w pkt. 10.17 ppkt a) i b) „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do SIWZ)”.

6. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt 3.3.2.2. ppkt d) o dotychczasowym brzmieniu:

„Ograniczników przepięć potwierdzającą zgodność z normą określoną w pkt. 10.19 „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do SIWZ)”,

otrzymuje brzmienie:

„Ograniczników przepięć potwierdzającą zgodność z normami określonymi w pkt. 10.18 „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do SIWZ)”.

7. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pkt 3.3.2.2. ppkt e) o dotychczasowym brzmieniu:

„Wkładek topikowych SN potwierdzającą zgodność z normą określoną w pkt 10.17 „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do SIWZ)”,

otrzymuje brzmienie:

„Wkładek topikowych SN potwierdzającą zgodność z normą określoną w pkt 10.10 „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do SIWZ)”.

8. W Załączniku nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1.3 ppkt b) o dotychczasowym brzmieniu:

„monolityczny odlew płyty dachowej złącza, odporny na działanie warunków atmosferycznych w tym promieniowania UV. Dach powinien być wykonany z okapem o konstrukcji wykluczającej konieczność montażu rynien. Powierzchnia dachu z uwagi na promieniowanie UV powinna być pokryta dwiema warstwami powłoki farby ochronnej.

Beton zgodny z PN-EN 206:2014-04 - wersja angielska: Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”,

otrzymuje brzmienie:

„monolityczny odlew płyty dachowej złącza, odporny na działanie warunków atmosferycznych w tym promieniowania UV. Dach powinien być wykonany z okapem o konstrukcji wykluczającej konieczność montażu rynien. Powierzchnia dachu z uwagi na promieniowanie UV powinna być pokryta dwiema warstwami powłoki farby ochronnej.

Beton zgodny z PN-EN 206:2014-04 - wersja angielska: Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” lub PN-EN 206+A1:2016-12 – wersja angielska: Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

14

9. W Załączniku nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 10.15 o dotychczasowym brzmieniu:

„PN-EN 206:2014-04 - wersja angielska: Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”,

otrzymuje brzmienie:

„PN-EN 206:2014-04 – wersja angielska: Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność lub PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja angielska: Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

10. W Załączniku nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 4.7 o dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku rozdzielnic z izolacją gazową, zbiornik z gazem SF₆, w którym zabudowane są aparaty i główny tor szynowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej. Na obudowie rozdzielnic gazowej w miejscu dobrze widocznym powinien być zamontowany manometr, informujący o ciśnieniu gazu SF₆ wewnątrz zbiornika wyposażony w styk przełączalny, umożliwiające wyprowadzenie sygnału sygnalizującego spadek ciśnienia gazu poniżej wartości nominalnej”,

otrzymuje brzmienie:

„W przypadku rozdzielnic z izolacją gazową, zbiornik z gazem SF₆, w którym zabudowane są aparaty i główny tor szynowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej. Na obudowie rozdzielnic gazowej w miejscu dobrze widocznym powinien być zamontowany manometr, informujący o ciśnieniu gazu SF₆ wewnątrz zbiornika przystosowany do ewentualnej zabudowy styku przełącznego w przyszłości”.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

TAURON Dystrybucja S.A.
Departament Zakupów i Logistyki
Kierownik Biura Zarządzania Zakupami
[Podpis]
Mariusz Białymazur