

Gliwice, dnia 09.03.2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej (POSTĘPOWANIE nr 1)”- sygn. 2017/TD-CN/TD-CN/00409/L

Działając w imieniu Zamawiającego **TAURON Dystrybucja S.A.** na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść wyjaśnień w zakresie następujących zapytań:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania umieszczone na stronie Zamawiającego (sygnatury postępowań 2017/TD-CN/TD-CN/00409/L oraz 2017/TD-CN/TD-CN/00410/L) informuje, że odpowiedź na pytanie nr 17 zmienia wymagania SIWZ w kwestii technicznej. We wcześniejszych postępowaniach oraz w SIWZ postępowań obecnych nie było mowy o konieczności posiadania informacji o zmianie taryfy w dzienniku zdarzeń.

W związku z nowym wymaganiem jest realna potrzeba przygotowania nowego firmware do liczników. Przewidywany czas potrzebny na realizację około 3 miesiące.

Pytanie do postępowań 2017/TD-CN/TD-CN/00409/L oraz 2017/TD-CN/TD-CN/00410/L

Czy Zamawiający uzna ofertę za ważną w ramach, której złożone wzory będą posiadały informację w dzienniku zdarzeń o zmianie taryfy tylko z komputera i psiona (umożliwi to jednoznaczne sprawdzenie stanu faktycznego), a z racji dość odległych, ewentualnych terminów dostaw liczników, urządzenia dostarczane będą posiadały informacje o wszystkich zmianach taryf (realizowanych ręcznie plombowanym przyciskiem, realizowanych przez tzw. uśpioną taryfę oraz realizowanych komputerem lub psionem)?

Zgoda na takie działanie zapewni konkurencję. Według naszej wiedzy na dzień dzisiejszy taką funkcjonalność posiada tylko firma, która zadała pytanie nr 17.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Zamawiający poniżej dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 17 w dniu 6 marca 2017 r.

Zamawiający wymaga spełnienia funkcjonalności określonej w pkt. 1.53, natomiast dodatkowe funkcjonalności w postaci rejestracji daty i czasu zmiany grupy taryfowej nie są wymaganiem obligatoryjnym, jakie musi spełnić oferowany licznik.

W odpowiedzi na pytanie drugie Zamawiający informuje, że liczniki dostarczane w ramach podpisanej umowy muszą być zgodne ze złożonymi w postępowaniu przetargowym wzorcami.

Zamawiający nie dopuszcza podczas dostaw zmiany funkcjonalności liczników w stosunku do złożonej próbki podczas postępowania.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Dariusz Roczniak

www.tauron-dystrybucja.pl