


REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE



**ZARZĄD ZLEWNI WISŁY
KRAKOWSKIEJ**

Kryspinów 278
32-060Liszki
tel./fax. 429-95-44
tel. 429-94-44
429-94-46
429-94-98

e-mail:
nik@krakow.rzgw.gov.pl

NIP: 676-21-29-876

Kraków dnia 29.07.2011 r.

NZK – 2011/^{206P}

Elektro – Energo - Projekt s.c.
ul. Dobrego Pasterza 187/2
31-416 Kraków

Dotyczy: *linii kablowej 110 kV Dajwór - Salwator*

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni Wisły krakowskiej opiniuje pozytywnie lokalizację linii kablowej 110 kV relacji Dajwór – Salwator. W załączeniu przesyłamy opinię OKI pismo OKI-5140/189/TT/11 w w.w sprawie.

Jednocześnie zaznaczamy, że przekroczenie rzeki Wisły należy zaprojektować i wykonać na takiej głębokości aby nie naruszyć konstrukcji oczepów bulwaru niskiego rzeki Wisły.

Z up. Dyrektora RZGW w Krakowie
Z-ca Dyrektora RZGW
ds. Zarządu Zlewni Wisły krakowskiej

mgr inż. Artur Kania

Otrzymują:

① x Adresat + zał. Plany w skali 1:500

1 x a/a

**Załącznik
Z-1**