

**OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-INFORMACYJNY
Ochrony Przeciwpowodziowej**

OKI-5140/189/TT/11

Kraków, 20.07.2011 r.

**Wydział Uzgodnień
i Postępowań Wodnoprawnych
w/m**

Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w odpowiedzi na pismo ZU-5149-K-18/11, z dnia 18.07.2011 r., dotyczące projektu linii kablowej 110kV Dajwór - Salwator w Krakowie informuje, że obszar realizacji przedmiotowej inwestycji przebiega w znacznym zakresie w międzywalu (bulwary) rz. Wisły. Prowadzenie w międzywalu linii kablowej ułożonej pod powierzchnią terenu uważamy za właściwe rozwiązanie projektowe (korzystniejsze od prowadzenia linii napowietrznej na słupach). W dokumentacji nie sprecyzowano jednak warunków przekroczenia rz. Wisły (przewiert sterowany?, kabel ułożony na dnie rzeki?). W zależności od zaproponowanego rozwiązania lista podmiotów, które powinny wypowiedzieć się na przedmiotowy temat będzie zróżnicowana (m.in. Zarząd Zlewni Wisły krakowskiej, Inspektorat Żeglugi, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu).

Równocześnie informujemy, że prace prowadzone w międzywalu rz. Wisły w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia wymagać będą uzyskania decyzji dyrektora RZGW w Krakowie, zwalniającej z zakazów określonych w art. 88 I ustawy Prawo wodne. Zakres decyzji uzależniony będzie od przyjętych rozwiązań projektowych. Być może konieczne będzie również uzyskanie decyzji zwalniającej od marszałka, w trybie art. 88 n. ustawy Prawo wodne.

KIEROWNIK
Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego
Ochrony Przeciwpowodziowej
Krzysztof Kondziolka
mgr inż. Krzysztof Kondziolka

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) OKI a/a

**Załącznik
Z-2**