



Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S. A.
Wydział Realizacji Zakupów
53-314 Wrocław pl. Powstańców Śl. 20
tel. +48 71 889 21 22, fax +48 71 889 21 25
e-mail: mariola.mrowiec@tauron-dystrybucja.pl

Wrocław, dnia 17.05.2017 r.

Sygnatura: LZA5/MM-2911-181(2)/2017

Otrzymują wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę rozdzielni 20 kV stacji R-Wały (nr postępowania 2017/TD-OWR/TD-OWR/01651/L).

Pytanie 1:

W specyfikacji technicznej BIPROEN (str.26) jest zapis, iż napięcie GN wynosi 24 kV. Z reguły w standardzie jest 21 kV. Czy na pewno napięcie GN ma wynosić 24 kV?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że najwyższe napięcie robocze sieci wynosi 24 kV, a napięcie znamionowe sieci wynosi 20 kV.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic SN w izolacji powietrznej o parametrach nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej wymienianych urządzeń.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic spełniających wymagania PFU w tym w szczególności dotyczącej szerokości pól.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic SN o szerokości pola max. 800 mm - w przypadku pól o prądzie znamionowym 630A, przy całkowitej długości rozdzielnic 12,80m.

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic o szerokości max 600 mm dla pól 630 A.

ZAMAWIAJĄCY

TAURON Dystrybucja S.A.
Departament Zakupów i Logistyki
Kierownik Wydziału Realizacji Zakupów
Ewa Kuśtra

Sprawę prowadzi:

Mariola Mrowiec, tel. 71 889 21 22, fax 71 889 21 26, e-mail mariola.mrowiec@tauron-dystrybucja.pl