

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S. A.
Wydział Realizacji Zakupów
53-314 Wrocław pl. Powstańców Śl. 20
tel. +48 71 889 21 22, fax +48 71 889 21 25
e-mail: mariola.mrowiec@tauron-dystrybucja.pl

Wrocław, dnia 24.05.2017 r.

Sygnatura: LZA5/MM-2911-181(5)/2017

Otrzymują wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę rozdzielni 20 kV stacji R-Wały (nr postępowania 2017/TD-OWR/TD-OWR/01651/L).

Pytanie 1:


W specyfikacji technicznej Biproen (str.13 podpunkt f) „*przyłączenia zewnętrzne SN do rozdzielnic*” jest zapis, iż dla transformatora potrzeb własnych zastosować kabel o przekroju 120mm², natomiast na schemacie jednokreskowym arkusz 002 jest zaznaczony kabel o przekroju 50 mm². Podobnie jest z liniami odpływowymi w specyfikacji jest przekrój 240 mm², a na schemacie 185 mm². Jakie przekroje są prawidłowe? W którym miejscu mufować kable odpływowe?

Odpowiedź 1:

Należy zastosować kable o przekrojach zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonaną przez „Biproen”.

Kable powinny być mufowane poza budynkiem w dogodnym miejscu na terenie stacji. Szczegóły zostaną uzgodnione na etapie projektowym.

ZAMAWIAJĄCY


TAURON Dystrybucja S.A.
Departament Zakupów i Logistyki
Kierownik Wydziału Realizacji Zakupów
Ewa Kuśtra

Sprawę prowadzi:

Mariola Mrowiec, tel. 71 889 21 22, fax 71 889 21 26, e-mail mariola.mrowiec@tauron-dystrybucja.pl