



Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S. A.
Wydział Realizacji Zakupów
53-314 Wrocław pl. Powstańców Śl. 20
tel. +48 71 889 21 22, fax +48 71 889 21 25
e-mail: mariola.mrowiec@tauron-dystrybucja.pl

Wrocław, dnia 26.05.2017 r.

Sygnatura: LZA5/MM-2911-181(8)/2017

Otrzymują wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na przebudowę rozdzielni 20 kV stacji R-Wały (nr postępowania 2017/TD-OWR/TD-OWR/01651/L).

Pytanie 1:

Odnosząc się do już zadanego pytania proszę o doprecyzowanie odpowiedzi związanej z bateriami akumulatorów.


Czy dopuszcza się stosowanie bloków z połączeniami wewnętrznymi wyprowadzonymi na zewnątrz bloku, tzw. "bloków zintegrowanych"?

Odpowiedź 1:

Połączenia wewnętrzne nie powinny być wyprowadzane na zewnątrz bloku.

ZAMAWIAJĄCY

TAURON Dystrybucja S.A.
Departament Zakupów i Logistyki
Kierownik Wydziału Realizacji Zakupów


Ewa Kustra

Sprawę prowadzi:

Mariola Mrowiec, tel. 71 889 21 22, fax 71 889 21 26, e-mail mariola.mrowiec@tauron-dystrybucja.pl