

Jaworzno, dn. 09.09.2019 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277**” (numer referencyjny: 2019/TW/TW/01873/L).

W imieniu Komisji przetargowej informuję, że dokonuje się modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

Lp.	SWZ	Dotychczasowa treść	Nowa treść
1	STWiORB str. 23-24 2.2.1 Moduły fotowoltaiczne	Tabela Podstawowe minimalne parametry techniczne, którym powinno odpowiadać oferowane urządzenie: - prąd MPP (I_{mpp}) – 9,24 – 9,32 [A] - Napięcie otwarcia (U_c) – 46,87-47,87 [V] - Prąd zwarcia (I_{sc}) – 9,62 – 9,99 [A] - Prądowy współczynnik temperaturowy I_{sc} – od 0 do + 2,85 - Współczynnik temperaturowy napięcia U_{oc} – od 0 do – 90,7 - Waga modułu maks.: 22 kg	Tabela Podstawowe minimalne parametry techniczne, którym powinno odpowiadać oferowane urządzenie: - prąd MPP (I_{mpp}) – 9,24 – 10,2 [A] - Napięcie otwarcia (U_c) – 46,10 – 50 [V] - Prąd zwarcia (I_{sc}) – 9,62 – 10,5 [A] - Prądowy współczynnik temperaturowy I_{sc} – od 0% do 0,06% - Współczynnik temperaturowy napięcia U_{oc} – od 0% do 0,35% <i>Powyższe parametry dotyczą wariantu I.</i> <i>Zamawiający w wariantcie II dopuszcza zastosowanie ogniw o różnej mocy znamionowej.</i> - Waga modułu maks. 24kg

			<i>Jednocześnie Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań konstrukcji wsporczej na odporność zestawu na obciążenie równomierne rozłożone (śniegiem, parcie i ssanie wiatru).</i> <i>Minimalne parametry badań:</i> • w zakresie parcie wiatru i obciążenie śniegiem min. 6,15 kN/m²; • w zakresie ssania wiatru min. 2,72 kN/m². <i>Zastosowanie ogniów do 24kg dotyczy wariantu I.</i> <i>Zamawiający w wariantcie II dopuszcza zastosowanie ogniów o różnym ciężarze.</i> <i>Wymogi dotyczące przeprowadzenia badań konstrukcji wsporczej dotyczą wariantu I oraz wariantu II.</i>
2	STWiORB str. 24	Ponadto Wykonawca powinien posiadać wydaną przez producenta paneli autoryzację na montaż i serwis zaproponowanych paneli fotowoltaicznych, wydaną minimum 12 miesięcy przed realizacją inwestycji. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać dołączone do oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę.	Ponadto Wykonawca powinien posiadać wydaną przez producenta paneli autoryzację na montaż i serwis zaproponowanych paneli fotowoltaicznych, wydaną <u>na minimum 1 miesiąc przed montażem zestawu.</u>
3	SWZ str. 6 § 3 ust. 2	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia.	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia <u>wiedzy i doświadczenia i/lub</u> potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno obejmować: 1) oświadczenie podmiotu trzeciego o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów Wykonawcy; 2) w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia, oświadczenie podmiotu trzeciego wskazujące sposób w jaki podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępnił Wykonawcy wiedzę i doświadczenie;

			3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
--	--	--	---

09.09.2019

X B. Wiecheć

Przewodniczący komisji Przetargowej
Podpisany przez: Wiecheć Boqdan

09.09.2019

X *Moryc Maciej*

Sekretarz
Podpisany przez: Moryc Maciej