

Jaworzno, dn. 16.09.2019 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277**” (numer referencyjny: 2019/TW/TW/01873/L).

Komisja przetargowa informuje, iż w postępowaniu wpłynęły następujące pytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie	Odpowiedź
Zamawiający w udostępnionej dokumentacji wskazał konieczność wykonania oświetlenia i monitoringu wizyjnego, podając w załączniku „Formularz wyceny” pozycję tych prac przewidywanych kosztów do uzupełniania przez Oferenta. Zwracamy uwagę, że w żadnym udostępnionym dokumencie nie podano specyfikacji i wymagań dla Wykonawców do wyceny tego zakresu. Bez odniesienia się Wykonawców do jednolitych wytycznych takich jak: ilości punktów oświetlenia i kamer, minimalnych parametrów elementów systemu, sposobu przekazania i obrabiania sygnału wizyjnego, miejsca odbioru sygnału wizyjnego, itp., poziom wycen przyjęty przez Wykonawców może być zupełnie odmienny i z bardzo dużą rozbieżnością. W związku z powyższym w celu umożliwienia prawidłowej wyceny, zrównania szans Oferentów oraz możliwości spełnienia oczekiwań stawianych przez Zamawiającego na etapie realizacji prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zakres związany z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym terenu.	Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego terenu. Wytyczne zostały zamieszczone w Wzorach Umowy Wariant I i II w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia” - System dozoru wizyjnego i system sygnalizacji SSWiN oraz w projekcie budowlanym na stronie 68. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 11.09.2019 r., pyt. nr 19 to Wykonawca ma zaoferować optymalne rozwiązanie w tym zakresie.

16.09.2019

X B.Wiecheć

Przewodniczący komisji Przetargowej
Podpisany przez: Wiecheć Boqdan

16.09.2019

X 

Sekretarz
Podpisany przez: Moryc Maciej