

Jaworzno, dn. 20.09.2019 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277**” (numer referencyjny: 2019/TW/TW/01873/L).

Komisja przetargowa informuje, iż w postępowaniu wpłynęły następujące pytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego z dnia 04.09.2019. prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 1. Prosimy o uszczegółowienie, jakim dokumentem i przez kogo wydanym należy potwierdzić wyżej wymagane parametry zestawu konstrukcji wsporczej wraz z modułem i prosimy o wyjaśnienie co oznaczają badania tożsame?	Przed montażem zestawu należy przedstawić sprawozdanie z badań wydane przez akredytowaną jednostkę badawczą zaoferowanego modułu wraz z zaoferowaną konstrukcją wsporcą potwierdzającą w/w odporności. Badania tożsame to badania spełniające w/w wymagania.
2.	2. Czy Zamawiający uzna, każde sprawozdanie z badań wydane przez dowolny Instytut Badawczy z Europy pod warunkiem, iż dany Instytut ma akredytację do wykonywania takich badań?	Tak.
3.	3. Czy wystarczającym do potwierdzenia, że sprawozdanie z badań jest wydane przez właściwy Instytut, jest wykazanie, że jest to Instytut z akredytacją do badań czy oprócz akredytacji Zamawiający wymaga, aby dany Instytut miał już doświadczenie w przeprowadzeniu podobnych badań, tj. zestawu: konstrukcji z modułami?	Zamawiający wymaga posiadania akredytacji do badań.
4.	4. Zamawiający dopuszcza uzyskanie świadectwa badań konstrukcji wsporczej oraz modułów na etapie budowy farmy min. 1 miesiąc przed montażem zestawu, czy zatem oznacza to: Iż, Zamawiający dopuszcza, iż na dzień składania ofert, potencjalny Wykonawca nie spełnia wymagań dokumentacji przetargowej i może to uzupełnić w późniejszym terminie? Jak taki „wyjątek” ma się do innych wymagań? Tzn. czy inne dokumenty też można uzupełniać w trakcie	Zamawiający dopuszcza jeden wyjątek dla świadectw badań konstrukcji wraz z panelami. Wszystkie dokumenty za wyjątkiem świadectw badań konstrukcji wraz z panelami fotowoltaicznymi należy złożyć wraz z ofertą. Oczywiście jeżeli

	realizacji? Np. zdolność kredytową, ubezpieczenie OC, potwierdzenie wiedzy i doświadczenia. Stanowi to duży precedens, że na dzień otwarcia ofert, Zamawiający nie chce potwierdzenia wszystkich wymagań. Czy zatem jeżeli potencjalny Wykonawca dopiero kończy budowę instalacji 0,9 MW i będzie miał referencję za 60 dni, Zamawiający również przyjmie takie oświadczenie, jako spełnienie warunku, tzn. że przed rozpoczęciem samego montażu będzie miał niezbędne doświadczenie oraz kadrę kierowniczą? Co w przypadku gdy po podpisaniu umowy i rozpoczęciu robót, ale przed pracami montażowymi Wykonawca nie przedstawi odpowiednich badań zestawu: konstrukcji wraz z modułami lub gdy wyniki badań będą nie spełnione? Czy Zamawiający zerwie umowę i obciąży Wykonawcę karami umownymi za niezrealizowanie przedmiotu umowy?	wykonawca posiada na dzień składania ofert świadectwa badań konstrukcji wraz z panelami, należy dołączyć je do oferty. Innych dokumentów nie można uzupełnić w trakcie realizacji. Zamawiający określił w § 4 Specyfikacji jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału. Wymagane referencje należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niedostarczenie odpowiednich badań będzie skutkowało odstąpieniem od Umowy oraz nałożeniem na Wykonawcę określonej w Umowie kary.
5.	5. Zamawiający oprócz sprawozdania z badań modułu z konstrukcją postawił w STWiOR również inne parametry minimalne odnośnie m.in. modułów, konstrukcji i inwerterów. Czy zatem, aby potwierdzić spełnienie minimalnych parametrów poszczególnych urządzeń należy dołączyć do oferty karty katalogowe poszczególnych urządzeń potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez producenta danego urządzenia?	Na etapie składania ofert Zamawiający uzna za wystarczające załączenie kart katalogowych przetłumaczonych na język polski, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jednocześnie na etapie budowy farmy przed dostarczeniem ogniw fotowoltaicznych Zamawiający wymaga uzyskania poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez Producentów.
6.	6. Czy w przypadku dołączenia do oferty przez potencjalnego Wykonawcę konkretnych kart katalogowych : modułów i konstrukcji wsporczej, Zamawiający wymaga, iż w przypadku realizacji zadania przez tego Wykonawcę by przedstawił min. 1 miesiąc przed montażem sprawozdanie z badań zestawu składającego się właśnie z tego samego modułu i tej samej konstrukcji – których karty dołączył do oferty?	Tak.
7.	7. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, iż w przypadku startu konsorcjum, jeden z konsorcjantów (w imieniu konsorcjum) zapewni zdolność kredytową na 3 mln PLN?	Tak.
8.	8. Na jakiej podstawie Zamawiający w Wariancie drugim określił moc od 3,1 do 5 MW jeżeli projekt został wykonany na 4,09536 MWp? Czy Zamawiający zamierza przeznaczyć dodatkowy teren?	W wariancie II wykonawca może zaprojektować instalację do 5MW. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie terenu działki nr 23.

9.	W związku z trwającym postępowaniem pn.: „Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 31 do 5 MW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie – obręb: 277” o numerze referencyjnym 2019/TW/TW/01873/L, zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu dodatkowej wizji lokalnej na obiekcie będącym przedmiotem postępowania.	Zamawiający nie wyraża zgody na zorganizowanie kolejnej wizji lokalnej.
10.	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.). Tym samym Wykonawca może wskazać na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego przez Zamawiającego w par. 3 ust. 6 pkt. 1) i 2) iż dysponuje osobami, które zdobyły swoje uprawnienia budowlane poza RP i jednocześnie spełniają pozostałe wymagania w zakresie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia realizacyjnego?	W sytuacji, jeśli Wykonawca zamierza powoływać się na uznanie kwalifikacji w rozumieniu art. 13 i n. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – powinien przedstawić decyzję o uznaniu kwalifikacji wydaną w tym trybie.
11.	WZÓR UMOWY – WARIANT I Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, poprzez wykreślenie określenia „bezzwłoczne”. Oferent wskazuje, iż obowiązkiem Zamawiającego jest co do zasady zapłata wynagrodzenia. Jest oczywiste, iż wynagrodzenie może być pomniejszone poprzez potrącenia, kary umowne lub w innych okolicznościach wskazanych w Umowie, niemniej jednak dokonanie odbiorów powoduje powstanie po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
12.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 2 pkt 4 Umowy, poprzez: „8) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem oraz bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego wynikających, weryfikacja dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wadach lub brakach przekazanego projektu budowlanego. W przypadku odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych uzyskanych przez Zamawiającego – Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska decyzje zamiennie. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tytułem realizacji powyższych prac oraz wydłużenie terminu na wykonie przedmiotu	Zamawiający nie wyraża zgody. Proszę o zapoznanie się z wcześniej udzielanymi odpowiedziami również w tej kwestii.

	Umowy, o okres niezbędny do sporządzenia projektu zamiennego i uzyskania decyzji zamiennych."	
13.	Oferent wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zwrot „pozyskanie Podwykonawców robót w uzgodnieniu z Zamawiającym i zawarcie z nimi stosownych umów” (§ 2 ust. 2 pkt 25 Umowy) – czy powyższe oznacza, że Wykonawca ma każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym osobę podwykonawcy czy też uzyskiwać jedynie zgodę na zatrudnienie podwykonawcy? Oferent wskazuje, iż to Wykonawca każdorazowo posiada największą wiedzę o technologii wykonania robót, a tym samym o tym, którzy podwykonawcy są najlepsi do realizacji danych prac, a co za tym idzie konieczność każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym może powodować trudności organizacyjne oraz negocjacyjne z potencjalnymi podwykonawcami.	Zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 ust. 2 pkt. 26 wystarczającym jest uzyskanie zgody Zamawiającego przy spełnieniu warunków z § 3.
14.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 2 pkt 40 Umowy, poprzez: „40) zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, z zastrzeżeniem, iż nie dokona takiej płatności bez prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu administracyjnego lub po uzgodnieniu z Wykonawcą, w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy” Oferent wskazuje, iż skoro obowiązek zapłaty spoczywa na Wykonawcy, to Zamawiający nie powinien samodzielnie dokonywać płatności bez prawomocnego wyroku lub decyzji administracyjnej lub po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

15.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 5 Umowy, poprzez: <i>„5. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części zgodnie z § 18 Umowy.”</i> Sankcja odstąpienia od Umowy jest w ocenie Oferenta nieproporcjonalna do stopnia naruszenia. Ew. Oferent wnosi o wprowadzenie zapisu, o uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu na zaprzestanie naruszeń, pod rygorem skorzystania z przedmiotowego uprawnienia.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
16.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 4 ust. 5 Umowy, poprzez: <i>„5. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru wykonanych robót, podpisany bez istotnych zastrzeżeń (w tym protokół odbioru warunkowego, w sytuacji gdy wskazane w nim wady i usterki nie będą miały charakteru wad i usterek istotnych) przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.”</i> Oferent wskazuje, iż związku z utrwalonym orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych (tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12) zmiana taka jest niezbędna. Oferent wskazuje, iż Zamawiający zobowiązany jest odebrać przedmiot umowy w sytuacji wystąpienia wad nieistotnych, a co za tym idzie Wykonawca uprawniony jest w takiej sytuacji do wystawienia faktury VAT.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
17.	Oferent zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do Umowy następującego uregulowania: „W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego nie będzie podpisany w terminie (ilość dni do uzupełnienia, proponujemy 7 dni) od daty przekazania poszczególnych etapów do odbioru, uznaje się, że dany Protokół Odbioru został podpisany, a Wykonawca będzie miał prawo do wystawienia faktury i otrzymania płatności”.	Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie wyjaśniamy, że Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 5 dni (§ 5 ust 5) i bez powodu (stwierdzenia wad) nie może odmówić podpisania protokołu.
18.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 4 ust. 6 Umowy, poprzez: <i>„Faktury częściowe netto łącznie nie mogą przekroczyć 80 90% wartości wynagrodzenia netto.”</i> Brak konieczności kredytowania realizacji Kontraktu, wpływa na jej cenę ofertową, dlatego Oferent zwraca się z wnioskiem obniżenia kwoty zatrzymanej w ramach Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego do poziomu 10% Wynagrodzenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

19.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 4 ust. 8 Umowy, poprzez: <i>„8. Należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie prac, zostanie pomniejszona o kwotę nieuregulowaną wobec Podwykonawcy (Podwykonawców) jaka powinna zostać zapłacona zgodnie z treścią z umowy zawartej (umów zawartych) pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (Podwykonawcami), powiększoną o odsetki w ustawowej wysokości za okres przekraczający termin płatności na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawców). Zatrzymana kwota może zostać przekazana Podwykonawcy (Podwykonawcom), na rzecz, którego (na rzecz, których) Wykonawca nie dopełnił obowiązku płatności, chyba że Wykonawca wykaże, iż płatność była nienależna, została wstrzymana zgodnie z umową lub na pokrycie roszczeń Wykonawcy lub w inny sposób jej niedokonanie lub wstrzymanie jest uzasadnione.”</i>	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
20.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 4 ust. 11 Umowy, poprzez: <i>„Zamawiający będzie regulował należności przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy podawany każdorazowo na fakturach wystawianych przez Wykonawcę nr prowadzony przez”</i>	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
21.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 4 ust. 12 Umowy, poprzez: <i>„Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego Wykonawcy Zamawiającego.”</i>	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
22.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 4 ust. 15 Umowy, poprzez usunięcie zapisu: <i>„Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 11, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.”</i>	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
23.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 5 ust. 14 pkt 1 Umowy, poprzez: <i>„jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia</i>	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

	i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych” Oferent wskazuje, iż w przeciwnym razie zapis ten jest niezgodny z orzecznictwem przytoczonym we wcześniejszych pytaniach oraz z postanowieniem ust. 10 o protokole odbioru warunkowego.	
24.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 5 ust. 14 pkt 2 lit. b) Umowy, poprzez: „b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie prac objętych taką wadą innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
25.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 5 ust. 17 Umowy, poprzez: „Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 14. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego, pomniejszonych o kwoty jakie Zamawiający nie wypłacił Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 15. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
26.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 5¹ ust. 6 Umowy, poprzez: „W przypadku, jeśli Wykonawca nie wykonuje lub nienależyście wykonuje zobowiązanie do stworzenia dokumentacji wykonawczej, Zamawiający niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy jest uprawniony, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu stosownego terminu, do wykonania wskazanej dokumentacji samodzielnie lub z wykorzystaniem lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
27.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 6 ust. 7 Umowy, poprzez: „7. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie 2 dni roboczych, od dnia zgłoszenia potwierdzenia otrzymania Reklamacji.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

	Oferent wskazuje, że Wykonawca ma 2 dni na potwierdzenie otrzymania Reklamacji, a co za tym idzie terminy te nachodzą na siebie.	
28.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 6 ust. 11 Umowy, poprzez: „11. Okres Gwarancji dla tej części przedmiotu Umowy jaka ulegała awarii ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymienionego urządzenia lub części okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.” Oferent wskazuje, iż brak uzasadnienia do wydłużenia okresu gwarancji na cały przedmiot Umowy, w sytuacji usuwania każdej awarii, odnoszącej się nawet do najmniejszego zakresu.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
29.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 6 ust. 13 Umowy, poprzez: „13. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nową, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowane urządzenie, instalacja lub materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanej wadliwej maszyny, urządzenia, instalacji lub materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
30.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 7 ust. 4 pkt 6 Umowy, poprzez: „6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów, jak również do wykonywania remontów obiektów i urządzeń, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
31.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 7 ust. 5 Umowy, poprzez: „5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dany etap realizacji Umowy, którym utwór był objęty	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

	ustalenia utworów, (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu.”	
32.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 7 ust. 14 Umowy, poprzez: „14. W przypadku ujawnienia się lub powstania nowych pól eksploatacji, w stosunku do których nie doszło do przeniesienia autorskich praw, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do rozszerzenia zakresu przeniesionych praw autorskich także o nowo ujawnione pola eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, iż dotyczyć będą one jedynie przedmiotu Umowy, bez możliwości wykorzystania utworów do realizacji innych obiektów.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
33.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 1 Umowy, poprzez: „1. W odniesieniu do utworów wyszczególnionych w treści Załącznika nr 1 do Umowy, jako „Utwory licencjonowane” Wykonawca udziela Zamawiającemu, bez ograniczenia, co do zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji lub sublicencji na korzystanie z nich („Licencja”). Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
34.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 4 Umowy, poprzez: „4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących farmy fotowoltaicznej lub remontów farmy fotowoltaicznej, w szczególności prawo publikacji dokumentacji w materiałach przetargowych lub udostępnienia ich podmiotom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonywanie przez twórców poszczególnych Utworów ich autorskich praw osobistych nie uniemożliwi Zamawiającemu korzystania z praw własności intelektualnej, oraz że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

	Oferent wskazuje, iż Zamawiający otrzyma licencje do oprogramowania i utworów w tym pochodzących od producentów sprzętu i urządzeń, a co za tym idzie żaden Oferent nie będzie miał możliwości uzyskania takich zgód, chyba że dany utwór stworzono bezpośrednio w związku z wykonaniem przedmiotowej Umowy.	
35.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 7 Umowy, poprzez dostosowanie pól eksploatacji w ten sposób, iż nie będą one zakładały przekazywania kodów źródłowych lub dokonywania modyfikacji oprogramowania. Oferent wskazuje, iż udzielana Państwu jest licencja, a nie przekazywane są prawa majątkowe, a co za tym idzie zakres uprawnień jest węższy i co do zasady sprowadza się do korzystania z utworu objętego licencją. Jednocześnie wskazujemy na postanowienia Rozdziału 7 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
36.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 8 Umowy, poprzez: „8. W przypadku ujawnienia się lub powstania nowych pól eksploatacji, w stosunku do których nie doszło do udzielenia licencji Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do rozszerzenia zakresu przeniesionych praw autorskich także o nowo ujawnione pola eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, w sytuacji gdy to Wykonawca będzie podmiotem posiadającym autorskie prawa majątkowe do takiego utworu.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
37.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 8 ust. 10 Umowy, poprzez dostosowanie go do tego, że mowa o licencjach a nie przenoszeniu autorskich praw majątkowych.	Zamawiający dokonuje sprostowanie omyłki w następujący sposób: § 8 ust. 10 zd. 1 było: „Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4” Jest: „Wynagrodzenie za udzielenie licencji i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4”
38.	Oferent wnosi do Zamawiającego o sprecyzowanie postanowienia § 12 ust. 9 Umowy – zwracamy się z wnioskiem o możliwość przedstawienia polis przez siebie posiadanych jako formy spełnienia warunku posiadania wymaganych ubezpieczeń	Zamawiający nie wymaga polis dedykowanych. Aktualnie posiadane przez Oferenta polisy zostaną przyjęte, o ile będą spełniać wszystkie wymogi określone w § 12.
39.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 12 ust. 10 Umowy, poprzez wprowadzenie doprecyzowania, zgodnie z którym	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

	w przypadku wydłużenia terminu realizacji Kontraktu z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy koszt pozyskania ubezpieczeń leżeć będzie po stronie Zamawiającego: „Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pokrycie kosztu wszystkich ubezpieczeń uzupełniających, poniesie Zamawiający.”	
40.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 12 ust. 11 Umowy, poprzez wprowadzenie do Umowy terminu przewidzianego na usunięcie naruszeń: „Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych.”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
41.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 14 ust. 1 pkt 3 Umowy, poprzez: „3) w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia zabezpieczenia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia”	Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji usuwając oczywistą omyłkę. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z opublikowanymi w dniu 19.09.2019 r. zmianami do umowy w zakresie § 14.
42.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 14 ust. 1 pkt 6 Umowy, poprzez wprowadzenie analogicznej kary za odstąpienie od umowy należnej Wykonawcy:	Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się

	„W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 Załącznika nr 5 do Umowy za każdy dzień zwłoki” Dodatkowo wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz następne.	z opublikowanymi w dniu 19.09.2019 zmianami do umowy w zakresie § 14.
43.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 14 ust. 2 Umowy, poprzez: „Kary umowne płacone będą przelewem na konto Zamawiającego na podstawie stosownej noty obciążeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. Kary umowne w przypadku nieterminowej płatności mogą być zostaną potrącone jednostronnie przez Zamawiającego z Wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku braku takiej możliwości lub zostaną zaspokojone z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.”	Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z opublikowanymi w dniu 19.09.2019 zmianami do umowy w zakresie § 14.
44.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 14 ust. 5 Umowy, poprzez: „Strony postanawiają, że łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia (odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa), jest ograniczona do kwoty 100% (sto procent) Wynagrodzenia umownego netto za realizację kompletnego zakresu Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę polegającą na utraconych korzyściach jak również szkody pośrednie i następne”	Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z opublikowanymi w dniu 19.09.2019 zmianami do umowy w zakresie § 14.
45.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 18 ust. 2 Umowy, poprzez: „2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 lub 6 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części niewykonanej, każdorazowo po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu stosownego terminu, jeżeli Wykonawca:”	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
46.	Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 19 ust. 2 Umowy, poprzez dodanie zapisu: “(…) Powyższe nie dotyczy przelewu wierzytelności na instytucje finansowe. Zamawiający wyraża zgodę	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

	na przełanie przez Wykonawcę wierzytelności z Umowy na instytucje finansowe. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o dokonanych przelewach wierzytelności na rzecz takiej instytucji."	
47.	<u>ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY – HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY</u> Sugerujemy obniżenie ostatniej płatności wynoszącej 20% Wynagrodzenia do poziomu 10 % na rzecz płatności wcześniejszych.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
48.	<u>ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY – FORMY ZABEZPIECZENIA</u> Załącznik nr 8, pkt. 13 Oferent zwraca się z wnioskiem odstąpienia od wskazanego wymogu: "W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 14 dni tak, aby w pełnym okresie wskazanym w ust. 10 i 11 powyżej obejmowało ono wielkość tam wskazanym." Taki zapis powodować może w skrajnej sytuacji konieczność złożenia zabezpieczeń na wartość przewyższającą tę kwotę, która jest dopuszczalna przez PZP, czyli maksymalnie 10% wartości kontraktu.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
49.	Oferent wnosi o zmianę postanowienia Załącznik nr 8 pkt 16 poprzez: "W przypadku przedłużenia okresu realizacji wykonania prac, jak również wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji oraz przedłużenia terminu usunięcia usterek i wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji w przypadku przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przedłużyć zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywający czas przedłużenia. W przypadku konieczności przedłużenia zabezpieczenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - koszty takiego przedłużenia pokrywa Zamawiający."	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
50.	<u>WZÓR UMOWY – WARIANT II – dodatkowo</u> • Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę postanowienia § 2 ust. 2 pkt 8 Umowy, poprzez: <i>„8) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem oraz bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego wynikających, weryfikacja dostarczonego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wadach lub brakach przekazanego projektu budowlanego lub Założeń technicznych. W</i>	Zamawiający nie wyraża zgody. Proszę o zapoznanie się z wcześniej udzielanymi odpowiedziami również w tej kwestii.

	przypadku odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych uzyskanych przez Zamawiającego – Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska decyzje zamienne. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tytułem realizacji powyższych prac oraz wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu Umowy, o okres niezbędny do sporządzenia projektu zamiennego i uzyskania decyzji zamiennych.”	
51.	Wnosimy o zmianę § 3 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dostosowanie go do aktualnego brzmienia art. 647¹ kc. Zwracamy uwagę, że wymóg przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją i harmonogramem wykracza poza bezwzględnie obowiązujące normy ww. przepisu kc.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
52.	Wnosimy o zwiększenie wskazanej w § 4 ust. 6 Załącznika nr 5 do SWZ wartości wynagrodzenia netto, które może być objęte fakturami częściowymi z 80% do 95%. Wskazany sposób rozliczenia skutkuje koniecznością zaangażowania znacznych środków finansowych przez Wykonawcę, wpływając min. na cenę ofertową (wzrost).	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
53.	Zwracamy się o skrócenie wskazanego w § 5 ust. 5 i ust. 9 Załącznika nr 5 do SWZ terminu przystąpienia do odbioru z 5 dni roboczych na 2 dni robocze. Wskazany okres jest zbyt długi mając na uwadze krótki termin realizacji Przedmiotu Umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
54.	Zwracamy się o zmianę przewidzianego w § 5 ust. 10 Załącznika nr 5 do SWZ trybu odbiorowego poprzez dostosowanie go do treści art. 647 k.c. W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio – zamawiającego) i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Wskazany powyżej przepis stanowi o odbiorze robót, a nie o odbiorze tych robót „bez usterek, wad, braków” (odbiorze bezusterkowym). Wskazywanie na konieczność odbioru bez uwag statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono. Stanowisko powyższe jest utrwalone w judykaturze i jako przykład można tu podać chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2012 r. (Sygn. akt V ACa 198/12) czy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r. (Sygn. akt V ACa 725/13). Przez wykonanie robót budowlanych rozumieć należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym danej umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez te roboty nieistotnych wad, usterek i niedoróbek. Dyspozycja przepisu art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

	wad, czyli nastąpił odbiór „skuteczny”. Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r., Sygn. akt V ACa 332/13). Brak jest zatem podstaw do sporządzania protokołu warunkowego (nie określając przy tym skutków tego odbioru), a następnie protokołu odbioru końcowego po ich usunięciu. Sytuacja braku odbioru, a tym jest odbiór warunkowy, może mieć jedynie miejsce w przypadku wad istotnych, czyli uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy.	
55.	Wnosimy o skrócenie wskazanego w § 5 ¹ ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ terminu na ocenę dokumentacji technicznej z 14 dni roboczych na 7 dni. Wskazany okres jest zbyt długi mając na uwadze krótki termin realizacji Przedmiotu Umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
56.	Wnosimy o usunięcie wskazanego w § 5 ¹ ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ zwrotu „bez zastrzeżeń”. W przypadku najdrobniejszych uchybień, nie wpływających na merytoryczną treść projektu, zwrot powyższy doprowadzi do tego, że dokumentacja nie zostanie odebrana. Wpływać to będzie niekorzystnie na i tak krótki termin realizacji Przedmiotu Umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
57.	Zwracamy się o zmianę przewidzianego w § 6 ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ terminu 2 dni na 2 dni robocze.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
58.	Wnosimy o skrócenie z przewidzianego w § 6 ust. 19 Załącznika nr 5 do SWZ okresu rękojmi z 10 lat na 5 lat. Zwracamy uwagę, że okres 10 lat nie jest okresem rękojmi, który funkcjonuje w obrocie. Producenci nie udzielają na wytwarzane przez siebie urządzenia i materiały rękojmi na tak długi okres. Niemożliwym jest również pozyskanie na ww. okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
59.	Zwracamy się o obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w § 14 ust. 1 pkt 1), 4) i 5) Załącznika nr 5 do SWZ z 0,2% wynagrodzenia netto na 0,05%.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.09.2019 r. Zamawiający opublikował zmiany do umowy w tym dotyczące paragrafu 14.
60.	Wnosimy o usunięcie pkt 2) w § 14 Załącznika nr 5 do SWZ z uwagi na okoliczność, że w przypadku braku dostarczenia polis ubezpieczeniowych Zamawiający ma prawo sam zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 59.
61.	Zwracamy się o usunięcie pkt 3) w § 14 Załącznika nr 5 do SWZ z uwagi na okoliczność, że w przypadku braku dostarczenia zabezpieczenia Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Na marginesie wskazujemy, że kary nie służą do zarabiania, natomiast Zamawiający ma prawo do naliczania kary z powyższego tytułu nawet przez cały okres obowiązywania Umowy, bez żadnych limitów,	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 59.

	także po uzyskaniu kwoty odpowiadającej wysokości wymaganego zabezpieczenia	
62.	Wnosimy o zmianę w pkt 6) w § 14 Załącznika nr 5 do SWZ wartości kary umownej z 20% na 10% wynagrodzenia netto. Kara umowna z tytułu odstąpienia w wysokości 20% jest zbyt wysoką, nie stosowaną w obrocie gospodarczym	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 59.
63.	Dla zachowania względnej równowagi Stron wnosimy o dodanie w § 14 Załącznika nr 5 do SWZ, zobowiązania Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 59.
64.	Zwracamy się o zmianę ust. 4 w § 14 Załącznika nr 5 do SWZ poprzez zastrzeżenie prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego dla obydwu Stron Umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 59.
65.	Wnosimy o dodanie w § 14 Załącznika nr 5 do SWZ postanowienia o limicie kar umownych z tytułów określonych w § 14 ust. 1 pkt 1) – 5) w wysokości 10% wynagrodzenia netto	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 59.
66.	Wnosimy o usunięcie pkt 5) w § 18 Załącznika nr 5 do SWZ z uwagi na okoliczność, że w przypadku braku dostarczenia polis ubezpieczeniowych Zamawiający ma prawo sam zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
67.	Zwracamy się o dodanie w ust. 1 § 19 Załącznika nr 5 do SWZ, zwrotu zgodnie, z którym zgoda nie jest wymagana na przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia na rzecz banków lub innych podmiotów finansujących działalność Wykonawcy	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
68.	1) Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę w Załączniku 1 do SWZ dla możliwości składania oferty przez Konsorcjantów dla Formularza Ofertowego Wariant I i Wariant II: • Dane Wykonawcy (Lider Konsorcjum): • Firma (nazwa): • Adres: • Tel. • NIP: • REGON • Dane Wykonawcy (Konsorcjant): • Firma (nazwa): • Adres: • Tel. • NIP: • REGON	Wykonawca, w zależności od formy w jakiej składa ofertę winien odpowiednio zmodyfikować wzory dokumentów.
69.	2) Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę w Załączniku 7 do SWZ dla możliwości wpisania do wykazu doświadczenia od podmiotów trzecich/Podwykonawców: Jest: „Dane dotyczące Wykonawcy:”	Wykonawca, w zależności od formy w jakiej składa ofertę winien odpowiednio zmodyfikować wzory dokumentów.

	Ma być: „Dane dotyczące Wykonawcy lub podmiotu trzeciego:” Jest: „Wykonawca może odstąpić od wymogu...” Ma być: „Wykonawca lub podmiot trzeci może odstąpić od wymogu...”	
70.	3) Oferent wnosi do Zamawiającego o zmianę w Załączniku 8 do SWZ dla możliwości wpisania do wykazu osób od podmiotów trzecich/Podwykonawców: Jest: „Dane Wykonawcy:” Ma być: „Dane Wykonawcy lub podmiotu trzeciego:”	Wykonawca, w zależności od formy w jakiej składa ofertę winien odpowiednio zmodyfikować wzory dokumentów.
71.	4) Prośba o zmianę w SWZ §2, Ustęp 2, p. 15 z wyjaśnieniem, jak poniżej: Wyjaśnienie: Konsorcjum nie ma osobowości prawnej i nie posiada NIP, REGON czy adresu. Zawsze podaje się dane Lidera, jako adresu do korespondencji i jeśli tak zostało uzgodnione, do fakturowania. Jest: Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum. Ma być: Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkie podmioty uczestniczące w Konsorcjum, wskazując pełnomocnika (lidera) konsorcjum.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
72.	Czy może Zamawiający przesunąć termin składania ofert o kolejny tydzień, czyli do 03-10-2019 roku. Powód przesunięcia: dużo pytań i odpowiedzi wciąż nie wyjaśnionych. Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, np. od dziś do za 4 dni, nie będziemy w stanie złożyć kompletnej i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oferty.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
73.	2) Czy wadium może być złożone osobno przez Partnerów Konsorcjum, aby w sumie to było 300 000 PLN?	Zamawiający dopuszcza złożenie wadiów w postaci odrębnych dokumentów lub wpłat na wskazany rachunek, z zastrzeżeniem, iż poszczególne wadia wnoszone winny być przez Konsorcjantów w imieniu Konsorcjum oraz łącznie powinny opiewać na kwotę wadium wymaganą przez Zamawiającego.
74.	W nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi dotyczących treści SIWZ dotyczącego przedmiotowego postępowania zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 26 września 2019r na dzień 3 października 2019r. prośba nasza spowodowana jest dość późnym	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

	terminem udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego, które w naszej opinii były kluczowe dla przedmiotowego postępowania.	
75.	W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie pn. „Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb 277", zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.10.2019 r. Wykonawca pragnie poinformować, iż chce złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem. Naszą prośbę motywujemy przede wszystkim zakresem i poziomem złożoności przedmiotu zamówienia. Przygotowanie ofert wiąże się z więc z wykonaniem szeregu czasochłonnych czynności i wymaga kontaktów z kontrahentami z zagranicy. W wyniku urlopów osób decyzyjnych u naszych kontrahentów w ostatnim okresie kontakt był z nimi utrudniony. Ponadto pojawiły się modyfikacje w SIWZ co spowodowało konieczność dostosowania oferty do nowych wymagań. Jesteśmy przekonani, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby i podjęciu decyzji o przesunięciu terminu składania ofert, otrzymacie Państwo kompleksową ofertę pod kątem zarówno ekonomicznym, jak i technicznym, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania przetargowego.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
76.	Prosimy o podanie typu i przekroju kabli pomiędzy projektowaną rozdzielnicą SN a istniejącą rozdzielnicą SN 20kV stacji transformatorowej 110/20 kV.	Przekrój kabli 240 mm ² . Typ kabli 3xXRUHAKXS-18/30kV.
77.	Prosimy o potwierdzenie, że złożenie oferty dla wariantu 2 tożsamej z ofertą dla wariantu 1 (której moc zawiera się w przedziale mocy wskazanej dla wariantu 2) nie spowoduje odrzucenia oferty.	Zamawiający potwierdza, iż złożenie oferty tożsamej dla obu wariantów nie powoduje odrzucenia oferty.
78.	1.Udostępnione Warunki przyłączenia w punkcie 3.1 c) wskazują, że wraz z ziemną linią kablową 20kV należy wykonać: "...kabel światłowodowy jednomodowy min.8-włóknowy typu Z-XXOTKtsdD w GPZ Jaworzno światłowód należy zakończyć w przelącznicy światłowodowej..." , ani zagospodarowanie terenu, ani projekt Wykonawczy nie przewiduje układania takiego kabla. Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z zakupem i ułożeniem tego światłowodu nie są przedmiotem umowy. Jeśli jest inaczej prosimy o określenie szczegółów dotyczących ułożenia i miejsca podłączenia tego kabla.	Światłowód o wyżej wymienionych parametrach należy ułożyć w rurze Arota wzdłuż kabla SN 20kV.
79.	2. Dotyczy Wariantu I: Czy Zamawiający dopuszcza zmiany nieistotne w zatwierdzonym projekcie budowlanym polegające na:	Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ, dla rozwiązania w Wariantcie I uzyskano certyfikację do udziału w aukcji OZE. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru różnych

	a) Zastosowaniu paneli o innych wymiarach 992mmx1640mm monokrystalicznych 60 ogniowych o parametrach lepszych niż zakłada projekt wykonawczy, przy założeniu że nie ulegnie zmianie (zwiększeniu powierzchniowo) zagospodarowanie terenu oraz moc. Jedynie zwiększy się ilość paneli do 12798szt, ale przez to, że będą krótsze panele zmniejszy się również ilość konstrukcji. b) Zmianie zaprojektowanych wyłączników kompaktowych zabezpieczających inwertery: AC DX3 C80 3P 25kA na np. Rozłączniki bezpiecznikowe RBK-00/80gG oraz DX3 C125 3P 25kA na np. Rozłączniki bezpiecznikowe RBK-00/125gG. Zwiększy to niezawodność zadziałania urządzeń przy zwarciach o dużych prądach. c) Zastosowanie Inwerterów o parametrach równoważnych do projektu wykonawczego, ale 6 punktami MPPT (w miejsce 2) z wbudowanymi ochronnikami kl II po stronie DC i AC, a dzięki temu rezygnację z rozłączników bezpiecznikowych DC oraz ochronników kl II. Dzięki temu zwiększy się uzysk z instalacji i wyeliminuje niepotrzebne straty na bezpiecznikach	ogniw fotowoltaicznych o mocy 360Wp (typu: mono, poli,) spełniających założenia projektowe. W tym wariancie nie dopuszcza się zmiany ilości paneli. W Wariancie II Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ogniw fotowoltaicznych o różnej mocy od 260Wp wzwyż tak przy jednoczesnym spełnieniu wymogu mocy znamionowej farmy od 3,1 do 5MW. W tym przypadku Zamawiający wymaga nowego projektu budowlanego, który będzie podstawą do uzyskania zamiennego PnB, WP oraz DoŚU. Ad. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaprojektowanych wyłączników kompaktowych zabezpieczających inwertery: AC DX3 C80 3P 25kA na inne rozłączniki bezpiecznikowe o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane wyłączniki. Ad. c) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie inwerterów o parametrach równoważnych do projektu wykonawczego.
80.	3. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisu dotyczącego wymogu potwierdzenia w formie listu referencyjnego doświadczenia, polegającego na zrealizowaniu elektroenergetycznej linii kablowej w zakresie średniego napięcia. Zapis ten w sposób niezasadny, ogranicza konkurencję eliminując firmy, które zajmują się farmami fotowoltaicznymi. Dodatkowo informujemy, że nie jest przedmiotem zamówienia budowa linii kablowej SN, zakres zlecenia obejmuje jedynie budowę przyłącza SN od projektowanych stacji transformatorowych do rozdzielni SN. Przyłącza kablowe SN są nieodłączną częścią zlecenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.
81.	4. Czy załącznik nr 9 – Model do oceny ofert należy dołączyć do oferty?	Nie. Dane wymagane do oceny umieszczają państwo w formularzu oferty. Zamawiający jednocześnie przypomina, aby do oferty załączyć zgodnie z §2 ust1 pkt 6 SWZ Analizę produktywności w wersji z programu PV*Sol w celu weryfikacji przyjętych założeń do obliczeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wzorów Umowy.
82.	Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od wymogu stosowania złącz kablowych DC jeżeli falownik w	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

	swojej budowie zawiera już niezbędne elementy takie jak przyłącza do ringów i ograniczniki przepięć?	
83.	Czy Zamawiający dopuszcza odstępnie od wymogu stosowania złącz kablowych nN AC, a poprowadzenie kabli nN od falowników bezpośrednio do stacji transformatorowych?	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
84.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego okresu gwarancji na stacje transformatorowe z 7 na 2 lata?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu gwarancji.

20.09.2019

X B.Wiecheć

Przewodniczący komisji Przetargowej
Podpisany przez: Wiecheć Boqdan

20.09.2019

X *Moryc Maciej*

Sekretarz
Podpisany przez: Moryc Maciej