

Jaworzno, dn. 23.09.2019 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w rejonie ul. Sportowej w Jaworznie - obręb: 277**” (numer referencyjny: 2019/TW/TW/01873/L).

Komisja przetargowa informuje, iż w postępowaniu wpłynęły następujące pytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o informację czy prefabrykowana podmurówka ogrodzenia o której mowa w „zabezpieczeniu technicznym farmy” (załącznik nr 1 do umowy), rzeczywiście ma wystawać 20 cm nad teren a kolejne 40 cm ma być wkopane w ziemię? Da to w sumie 60 cm prefabrykowanej podmurówki pod ogrodzeniem. Jeżeli inwestor zakłada takie rozwiązanie proszę o informację czy prefabrykowana podmurówka może składać się z dwóch osobnych podmurówek wysokości 30 cm nałożonych jedna nad drugą?	Zamawiający potwierdza , iż podmurówka fundamentu ogrodzenia o której mowa w „zabezpieczeniu technicznym farmy” (załącznik nr 1 do umowy), powinna wystawać 20 cm nad teren a fundament 40 cm o powierzchni w głąb gruntu. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie prefabrykatów betonowych o wysokości min. 30cm, grubości min. 5,0cm, wyprodukowanych z betonu klasy min.B-25 zbrojonych drutem Ø 6mm opartych na fundamentach słupka ogrodzenia.
2.	Pytanie 1. Zgodnie z zapisami § 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dot. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej z pięciu niżej podanych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-	Zamawiający dokonuje sprostowania zapisów Wzorów Umów (Załącznik nr 5 i 6 do SWZ) w zakresie § 13 ust. 1 poprzez dodanie pkt. 5) o następującej treści (zgodnie z SWZ): 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

	kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Natomiast w Załączniku nr 5 do SWZ oraz Załączniku nr 6 do SWZ, tj. we wzorach umów o roboty budowlane, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z czterech niżej podanych form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych. Na chwilę obecną Wykonawcy kierując się zapisem SWZ i wybierając piątą wskazaną formę zabezpieczenia, tj. „5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359).”, nie będą mogli złożyć zabezpieczenia w takiej formie przed podpisaniem umowy, ponieważ wzór umowy nie dopuszcza możliwości złożenia zabezpieczenia w tej właśnie formie. Z uwagi na rozbieżność obecnych zapisów, Wykonawca który nie ma możliwości złożenia zabezpieczenia w pozostałych czterech wskazanych w SWZ formach, będzie zmuszony odstąpić od podpisania umowy, co wiąże się z nałożeniem na niego sankcji opisanych w postępowaniu, w tym zatrzymanie wadium wraz z odsetkami.	
--	---	--

	Ze względu na powyższe rozbieżność w zapisach SWZ i zapisach wzorów umów, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia jakich form zabezpieczenia wymaga Zamawiający na potrzeby prowadzonego postępowania? Wnioskujemy o ujednolicenie wymagań SWZ i wzorów umów lub o wskazanie, które formy zabezpieczenia umowy będą akceptowane przez Zamawiającego?	
3.	Pytanie 2. Zgodnie z zapisami § 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dot. zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz w Załączniku nr 5 do SWZ oraz Załączniku nr 6 do SWZ, tj. we wzorach umów o roboty budowlane, Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, m.in. w formie gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do wzoru umowy „Formy zabezpieczenia” pkt. 11. „po upływie 15 dnia po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi za wady, a w przypadku różnej długości okresu gwarancji i okresu rękojmi – po upływie 15 dnia po zakończeniu dłuższego z tych okresów.” Natomiast w § 6 ust. 19 wzoru umowy Zamawiający wskazuje, że „Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres 10 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.” W związku z faktem, że towarzystwa ubezpieczeniowe i banki odmawiają wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych zabezpieczających uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na okres powyżej 5 lat, z powodu zbyt długiego okresu zabezpieczenia, prosimy o zapewnienie możliwości składania gwarancji ubezpieczeniowych na okres do 5 lat, a następnie przed upływem terminu ważności złożonej gwarancji, złożenie kolejnej na pozostały okres rękojmi wskazany w SIWZ, nie dłuższy niż 5 lata. W przypadku odmowy zgody na wskazane powyżej rozwiązanie	Odpowiednie zapisy regulujące możliwość przedstawianiu kilku gwarancji na różne okresy Zamawiający przewidział w ust. 14 Załącznika nr 8 do Wzorów Umów „Formy zabezpieczenia”.

	Zamawiający wymusza na Wykonawcy, wniesienie zabezpieczenia tylko i wyłącznie w formie pieniądza oraz ogranicza możliwość złożenia ofert przez szersze grono Wykonawców, co rzutuje na konkurencyjność postępowania.	
4.	Wnosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii half cell składających się z 144 ogniw fotowoltaicznych.	Prosimy o zapoznanie się odpowiedzią z dnia 11.09.2019 r. pyt. 31. Zamawiający dopuszcza ogniwa składające się z 144 celek pod warunkiem spełniających wymogi STWiOR. Dotyczy Wariant I. Zamawiający w wariantie II dopuszcza zastosowanie ogniw o różnej mocy znamionowej oraz ilości celek.
5.	Wnosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych posiadających -napięcie otwarcia (Uoc) w zakresie – 46,87 – 50 [V].	Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w dniu 09.09.2019 r.

W nawiązaniu do wcześniejszych odpowiedzi Zamawiający udostępnia elektroniczną mapę terenu w formacie .dwg, która stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

23.09.2019

X B.Wiecheć

Przewodniczący komisji Przetargowej
Podpisany przez: Wiecheć Boqdan

23.09.2019

X 

Sekretarz
Podpisany przez: Moryc Maciej